

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 500), e-mail: ngu@ugps.perm.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 23, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 311), e-mail:  
11onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 82 / 1 / 1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 36

«Звоночек»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (~~заместителя главного~~) государственного инспектора  
Чайковского городского округа и Еловского муниципального района по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 80 от « 23 » июня 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» в период с 15 час. 00 мин. « 19 » июля 20 21 года по  
15 час. 00 мин. « 26 » июля 20 21 года проведена плановая выездная проверка  
Перевозицовой Екатериной Сергеевной, старшим инспектором 11 ОНПР по Чайковскому  
городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС  
России по Пермскому краю здания, территории Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада № 36 «Звоночек» по адресу: Пермский край,  
г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 24

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Заведующим Кузнецовой Татьяной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании дошкольного	ст. 46 Федерального закона от	26.07.2022	

	образовательного учреждения не защищены автоматической пожарной сигнализацией помещения № 1, 14, 22, 34, 44, 46, 58, 67, 68 согласно тех. паспорту от 16.08.2010.	27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, 6, 83, 91 Федерального Закона от 27.12.2018 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. А.4 приложения А, п. 38 таблицы А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».		
2	В помещениях здания установлено менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов.	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, 6, 83, 91 Федерального Закона от 27.12.2018 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	26.07.2022	

При проведении проверки использовались рулетка измерительная металлическая UM5M; фотокамера телефона HUAWEI P30.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
Первощикова Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

« 26 » июля 20 21 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

*Заведующий, Кузнецова Т.А.*  
(должность, фамилия, инициалы)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

« 26 » *07* 20 *21* г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)